

SOLIN PRÉPEINT EN ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26, COULEUR EN ACCORD AVEC LE PANNEAU SOLAIRE À FABRIQUER AU CHANTIER (SELON LES CONDITIONS EXISTANTES)

FOAM DE FERMETURE SUR LA FACE DU PANNEAU

UTILISATION DE RIVETS ET DE VISSES POUR CE JOINT DE PLUS DE DEUX ÉPAISSEURS DE MÉTAL.

MEMBRANE D'ALUMINIUM POUR PROTÉGER L'ISOLANT APPOSÉE PAR L'INSTALLATEUR DU MUR SI APPLICABLE.

#14x1" (6mm D.X25mm L.) VISSE AUTOPERÇANTE PLAQUÉE ET GALVANISÉE TYPIQUE MINIMUM DE 6 VISSSES PAR POINT D'ATTACHE TYPIQUE

#14x1" (25mm L.) VISSE AUTOPERÇANTE TEK 3 PLAQUÉE ET GALVANISÉES TÊTE PEINTE DE LA MÊME COULEUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE À TOUT LES 380 mm TYPIQUE

DIMENSION À VÉRIFIER AU CHANTIER ET AJUSTER AU BESOIN.

ORIFICES POUR LE PASSAGE DE L'AIR LATÉRALEMENT DANS LE MUR TYP..

LA SORTIE D'AIR DU COLLECTEUR (ENTRÉE D'AIR DU SYSTÈME DE VENTILATION) DOIT ÊTRE POSITIONNÉE EN BAS DE LA MOITIÉ HAUTEUR DU COLLECTEUR SOLAIRE MATRIXAIR^{HD}

DÉTAIL K

UTILISATION DE RIVETS ET DE VISSES POUR CE JOINT DE PLUS DE DEUX ÉPAISSEURS DE MÉTAL.

SOLIN PRÉPEINT EN ACIER GALVANISÉ DE CALIBRE 26, COULEUR EN ACCORD AVEC LE PANNEAU SOLAIRE À FABRIQUER AU CHANTIER, (AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE)

DÉTAIL K

ATTACHES À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT EN CONFORMITÉ AU CODE DE LA CONSTRUCTION DE FAÇON À RÉSISTER AUX CHARGES APPLICABLES (VENT, SUCCION ET AUTRES), À ÊTRE DÉTERMINÉ PAR D'AUTRES. LE PROPRIÉTAIRE DEVRA S'ASSURER QU'IL Y A DES LATTES OU AUTRES COMPOSANTES DE MUR INSTALLÉES À APPROXIMATIVEMENT 1.2M C/C, ADÉQUATES SUR LESQUELLES LE MUR SERA ASSUJÉTI. CES LATTES DEVRONT ÊTRE RATTACHÉ À LA STRUCTURE ADÉQUATEMENT.

NOTES:

- CE DESSIN EST UNE SUPERPOSITION DE LA CHARPENTE DU MUR SOLAIRE, SUR UNE COPIE DES DESSINS D'ARCHITECTURE (UN DESSIN SUR LEQUEL SOUVENT L'ÉCHELLE NE PEUT ÊTRE MESURÉE) ET NON SUR UNE VISITE DE CHANTIER. AUCUN DESSIN DE STRUCTURE N'ONT ÉTÉS CONSULTÉS. L'OBTENTION DE DESSINS D'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ÉLECTRONIQUES EN DWG AU TEMPS DE LA COMMANDE EST RECOMMANDÉ.
- BSR CONSULTANT N'EST PAS RESPONSABLE POUR LES ÉCARTS ENTRE LES DIMENSIONS ENTRE LE CHANTIER ET CES DESSINS.
- DES PETITES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS SONT POSSIBLES.
- LES DIMENSIONS EXACTES SERONT MESURÉS AU CHANTIER PAR L'ENTREPRENEUR, ET LE COLLECTEUR SOLAIRE AJUSTÉ SELON CES MESURES.
- LES OUVERTURES POUR LES ENTRÉES D'AIR, ET LES CONNECTIONS DES CONDUITS DE VENTILATION SONT LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER QUE LE MUR SOLAIRE EST ATTACHÉ À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT CONFORMÉMENT AU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT.
- BSR CONSULTANTS ET MATRIX ÉNERGIE NE SONT PAS RESPONSABLES POUR LES ATTACHES À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

PERSIENNE
ACTUATEUR DE LA PERSIENNE

60 MAX

60 MAX.

ENTRÉE D'AIR DU SYSTÈME DE VENTILATION

MUR DU BÂTIMENT, COLOMBAGE D'ACIER AVEC ISOLANT ET REVÊTEMENT INTER-MÉDIAIRE DANS CETTE EXEMPLE.

IMPLANTATION TYPIQUE

MatrixAirTM TR

Capteur solaire perforé pour le chauffage de l'air